



Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕК
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	1965

Наименование МТР: Торцевое уплотнение к насосу двухстороннего входа WILO ASP 400C- 400/6 -6kV-C1-CCW

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Описание агрегата (насоса)		Насос серии ASP - одноступенчатый, с горизонтальным разъемом корпуса, позволяющий производить техобслуживание насоса без отсоединения трубопроводов и монтажа моторов.
1.2	Тип насоса:		WILO ASP 400C- 400/6 -6kV-C1-CCW
1.3	Артикул насоса		4439658 / 0609
1.4	Заводской номер насоса:		№ 5524
1.5	Год выпуска насоса		Октябрь 2006г
1.6	Рабочая среда	Чистая вода, питьевая вода	
1.7	Артикул торцевого уплотнения		8067967
1.8	Диапазон температуры рабочей среды	°C	От +0,1 до + 50°C
1.9	Допустимая температура окружающей среды	°C	От -5 до +40° C
1.10	Диапазон температуры при хранении	°C	От -40 до +40°C
1.11	Содержание свободного хлора в рабочей среде	мг/л	От 0,3 до 2,0 включительно
1.12	Диаметр втулки (внутренний)	мм	85
1.13	Отверстия крепления :		
1.13.1	количество	шт	4
1.13.2	диаметр	мм	22
1.13.3	диаметр по центрам крепежных отверстий	мм	210
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Торцевое уплотнение	Количество (комплект)	1 компл. (2 шт)