


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	ЕВ0558

Наименование МТР: Насос циркуляционный WiloStar RS 25/4

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Циркуляционный насос для систем отопления, насос с мокрым ротором		RS
1.2	Резьбовое соединение	мм	25
1.3	Максимальный напор	м	4
1.4	Подключаемое напряжение	В	230
1.5	Частота сети	Гц	50
1.6	Температура воды при макс. температуре окружающей среды +40 С	Т	От -10°С до +110°С
1.7	Макс. температура окружающей среды	Т	+40°С
1.8	Макс. рабочее давление	бар	10
1.9	Мин. входное давление	бар	0,05
1.10	Монтажная длина	мм	130 / 180
1.11	Переключение частоты вращения		3 ступени
1.12	Макс. астога вращения мотора	Об/мин	2350/2630/2720
1.12	Класс защиты	IP	44
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКАЦИЯ</b>		
2.1	Электронасос	1 шт.	В соответствии с конкурсной документацией
2.2	Паспорт	Экз.	1 экземпляр
2.3	Руководство по эксплуатации	экз.	1 экземпляр

ФИО Ответственного:	Е.С. Фролов 
Должность:	Начальник ЦНС
Телефон / Факс:	207-25-26
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Технический директор Д.С. Ракицкий
Подпись:	