




**РКС**  
Российские  
Коммунальные  
Системы

Приложение 2  
к распоряжению от 5 августа 2013 №146Р

Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование МТР:	Устройство плавного пуска 3RW40 74-6BB 44	ДБ1286	
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1,1	Номинальный рабочий ток	А	280
1,2	Номинальная мощность 3-ф двигателей при номинальном рабочем напряжении 230В 400В	кВт	90 160
1,3	Номинальное питающее напряжение цепей управления	В	230
2	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Инструкция по эксплуатации на русском языке	шт	1
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д.		
Должность:	Зам.главного инженера		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20110		
Электронный адрес:			
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			