


Заказчик:	ООО НОВОГОР-Прикамье	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование МТР:	автоматический выключатель Schneider GV2ME14.		
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1,1	Номинальное рабочее напряжение	В/Гц	400/50
1,2	Номинальный рабочий ток (Ie)	А	10
1,3	Диапазон уставок тепловой защиты	А	6-10
1,4	Количество полюсов	шт	3
1,5	Монтажное положение вертикальное		вертикальное
1,6	номинальное напряжение изоляции	В	690
1,7	Масса продукта	кг	0,26
1,8	Степень защиты		IP20
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2,1	Руководство по эксплуатации	комп	1
2,2	Сертификат соответствия	комп	1
2,3	Свидетельство об утверждении типа	комп	1
2,4	Описание типа	комп	1
2,5	Формуляр	комп	1
ФИО Ответственного	Шакриев Е.Д.		
Должность:	Зам.главного инженера по оборудованию		
Телефон / Факс:	(342) 2-100-600 доб. 20-10		
Электронный адрес:			
Подпись:			
Директор технического департамента:			
Подпись:			