



Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕК
№ опросного листа:	1	Код МТР в ЕИС РКС:	

Наименование МТР: Шкаф АВР 100А в сборе

№	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Технические характеристики:		
	Исполнение		Навесной
	Размеры (ВхШхГ) (размер каждой величин, не более)	мм	1200х750х300
	Степень пыли-/влагозащиты	IP	IP 31
	Количество силовых вводов	шт.	2
	Устройство автоматического ввода резерва 100А, моноблок (АВР-моноблок)	шт.	1
	Габаритные размеры автоматического ввода резерва (ШхВхГ) (размер каждой величин, не более)	мм	390х240хх200
	Монтажная плата		Да
	Автоматический выключатель 3P 10А, х-ка С	шт.	1
	Автоматический выключатель 3P 40А, х-ка С	шт.	3
	Автоматический выключатель 1P 6А, х-ка С	шт.	4
	Выключатель-разъединитель 3P 100А	шт.	2
	Земляная шина		Да
	Нулевая шина		Да
	Счетчик Меркурий 230 АРТ-03 СЛН 3ф 5-7.5А 0.5s/1.0 класс точн.; многотариф. CAN PLCI ЖКИ (коммерческий учет)	шт.	2
	Счетчик Меркурий 231 АТ-01 3ф многотарифный, 5(60), кл.точ. 1.0, D, ЖКИ, IrDA (231АТ-01) (технический учет)	шт.	2
	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5S	шт.	6

ФИО Ответственного	Кузнецов Андрей Александрович	Подпись
Должность:	Ведущий инженер СГЗ	
Телефон/факс:	8 9878197389	
Электронный адрес:	sabanov_aa@volcomsys.ru	
Начальник подразделения:	Технический директор – Тимофеева Е.М.	
Директор технического департамента:		