


Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕК
№ опросного листа:	1	Код МТР в ЕНС PKS:	ДБ000564

Наименование МТР: Контроллер логический программируемый

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Технические характеристики:		
	Кол-во входов/выходов		48
	Питание		24 В пост. (+20%/-30%)
	Пиковый ток при включении		-
	Максимальное допустимое время исчезновения напряжения		5 мс
	Первичное напряжение питания		24 В постоянное
	Встроенные входы		24
	Встроенные выходы		24
	Помехозащищенность		1000 Vpp от генератора шума длительностью 1 мксек. при 30 - 100 Гц
	Напряжение пробоя изоляции		DC PSU: 500 В перем., 1 мин. AC PSU: 1.500 В перем., 1 мин.
	Относительная влажность		5-95% (без конденсата)
	Ударопрочность		В соответствии со стандартом IEC 68-2-27: 15 G (по 3 раза в 3 направлениях в течение 11 мс)
	Вибростойкость		В соответствии со стандартом IEC 68-2-6: 1 G (стойкость к вибрациям 57-150Гц в течение 80 минут по всем 3 направлениям осей); 0,5 G при монтаже на DIN-рейке
	Сопротивление изоляции		500 В пост., 5 MΩ
	Заземление		Класс D: сопротивление заземления макс. 100 Ω
	Предохранитель		5 А
	Окружающая среда		Избегать сред содержащих коррозионные газы, устанавливать в пылезащищенном месте
	Данные выходов: Максимальное коммутируемое напряжение Максимальный выходной ток Коммутируемая мощность (индуктивная нагрузка)		<240 В перем., <30 В пост. 2-8 80 ВА
	Срок службы контакторов реле (циклов переключения)		3.000.000 при 20 ВА; 1.000.000 при 35 ВА; 200.000 при 80 ВА
	Быстродействие мс	мс	10
	Потребляемая мощность	Вт	35
	Температура окружающей среды	С	0 - 55°C (температура хранения: -20 - +70°C)

	Защита		IP 10
	Вес	кг	0,85
	Размеры (ШхВхГ) (размер каждой величины, не более)	мм	182x90x86

		Подпись
ФИО Ответственного	Сабанов Андрей Анатольевич	
Должность:	Главный энергетик	
Телефон/Факс:	8 9878197389	
Электронный адрес:	sabanov_aa@volcomsys.ru	
Начальник подразделения:	Технический директор – Тимофеева Е.М.	
Директор технического департамента:		