


Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	Д
№ опросного листа:	1	Код МТР в ЕНС PKS:	ДЖ000232

Наименование МТР: Станция управления и защиты насосами ЭЦВ "Лоцман+" 100 А

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Технические характеристики:		
	Способ установки		навесное настенное исполнение
	Максимальный ток защищаемого электродвигателя	А	100
	Номинальное напряжение силовой цепи	В	~380
	Число фаз		3
	Частота тока питающего напряжения	Гц	50±2
	Количество силовых каналов	шт	1
	Номинальное напряжение электропитания микроконтроллера	В	~220
	Номинальное напряжение цепей питания датчиков уровня	В	15
	Количество подключаемых датчиков	шт	3
1.2	Степень защиты		IP31
1.3	Температура эксплуатации	°С	от -40°С до +40°С
1.4	Срок гарантии	лет	Не менее 3

		Подпись
ФИО Ответственного	Сабанов Андрей Анатольевич	
Должность:	Главный энергетик	
Телефон/Факс:	8 9878197389	
Электронный адрес:	sabanov_aa@volcomsys.ru	
Начальник подразделения:	Технический директор – Тимофеева Е.М.	
Директор технического департамента:		