


Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	С
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	СВ000533

Наименование МТР: Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Модель прибора: Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами		Поставщик – любой
2	Характеристики		
2.1	Диапазоны измерения сопротивления контура заземления		1- 999 мОм 1,00 -9,99 Ом 10,0 - 99,9 Ом 100 - 999 Ом 1кОм - 9,99 кОм
2.2	Максимальный тестовый ток		250 мА/128 Гц
2.3	Минимальное разрешение, Ом		0,001
2.4	Погрешность		3%
2.5	Измерение переменного тока частотой 50Гц (с помощью клещей КТИ-20/1, КТИ-20/2)		1 мА - 2,5 А
2.6	Измерение напряжения (амплитудное значение)		300 В
2.7	Диапазон рабочих температур		от -15°С до +55°С
2.8	Питание		аккумулятор Ni-MH 6В или 5 элементов типа АА
2.9	Диапазон измерения сопротивления заземления методом двух клещей без разрыва петли заземления		0,01 - 100 Ом
2.10	Габариты, мм		88x105x245 мм
3	Комплектация		
3.1	Базовая комплектация:		
	Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1	Шт	1
	Клещи токоизмерительные КТИ-20/1 РАПМ.418114.005	Шт.	1
	Клещи токоизмерительные КТИ-20/2 РАПМ.418114.006	Шт	1
	Блок питания	Шт.	1
	Струбцина РЛПА.301532.001	Шт	1
	Ручка РЛПА.301532.001	Шт.	1
	Зажим типа «крокодил»	Шт	2
	Bluetooth-USB адаптер	Шт.	1
	Сумка для переноски	Шт.	1
	Батарейный отсек РАМП.436244.007	Шт.	1
	Кабель РЛПА.685551.002-измерительный красный 1,5м	Шт.	1
	Кабель РЛПА.685551.002-03-измерительный синий 1,5м	Шт.	1
	Кабель на катушке РАМП.685442.003-красный, длиной 40м	Шт.	1
	Кабель на катушке РАМП.685442.003-01-синий, длиной 40м	Шт.	1

3.2	Дополнительная комплектация:		
	Штырь заземления РЛПА.305177.004 – длина 1 м.	Шт.	4
	Клеши передающие КП-20/1 РАМП.418114.004	Шт.	1

ФИО Ответственного	Кузнецов Андрей Александрович
Должность:	Ведущий инженер СГЭ
Телефон/Факс:	+79879098277
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Главный энергетик Сабанов А.А.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	