



| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | НА |
| № опросного листа: | | Код МТР в ЕНС РКС: | ОЖ0067 |

Наименование МТР: Фланец обжимной универсальный UR-13 д-218-242 мм Ру-10 бар

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|-------|---|-----------------------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |  |
| 1.1 | Рабочая среда | Чистая вода, питьевая вода | |
| 1.2 | Диапазон температуры рабочей среды | °C | От +0,1 до +40°C |
| 1.3 | Диапазон температуры при хранении | °C | От -40 до +40°C |
| 1.4 | Содержание свободного хлора в рабочей среде | мг/л | От 0,3 до 2,0 включительно |
| 1.5 | Рабочее давление, Рр | кгс/см ² , (МПа) | 10 кгс/см ² , (1,0 МПа) в соответствии с ГОСТ 356-80 |
| 1.6 | Материал корпуса | | Чугун GGG-40 (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом), либо аналогичный материал с более высокими физикохимическими и механическими свойствами. |
| 1.7 | Тип присоединения | | фланцевое |
| 1.8 | Условный диаметр | мм | 200 |
| 1.9 | Диапазон диаметров | мм | 218-242 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | | |
| 2.1 | Производитель | | Российские и Европейские производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа. |
| 2.2 | Представитель | | Полномочия представителя должны быть подтверждены официальным документом от завода производителя с заверенным переводом на русском языке. |

| | | | |
|-----|---------------------------------|---|---|
| 2.3 | Производитель или Представитель | | По требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке, для предварительного согласования технической возможности использования на сетях заказчика. |
| 2.4 | Техническое обслуживание | | Не требует технического обслуживания на весь срок службы |
| 2.5 | Гарантия на продукцию | Лет | Безусловная гарантия сроком 10 лет, с возможностью полной заменой вышедшей из строя арматуры (в гарантийный период), до выяснения причин выхода из строя. |
| 2.6 | Прочие требования | Все указанные требования должны быть подтверждены предприятием изготовителем. | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| ФИО Ответственного | Вожаровский Алексей Валерьевич |
| Должность: | Начальник Службы сетей водоснабжения и водоотведения |
| Телефон/Факс: | (8482) 39-54-86 |
| Электронный адрес: | Vojarovskiy_av@volcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный инженер Прасолов Тарас Константинович |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | |
| Подпись: | |