

**PKC**Волжские
Коммунальные
Системы

Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕК
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ЕК001971

Наименование МТР: **Торцевое уплотнение к насосу Flygt NZ 3171.181SH (274)**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Торцевое уплотнение к насосу Flygt NZ 3171.181SH (274)		
1.2	Перекачиваемая среда- Хоз.-бытовой сток, содержащий длинноволоконистые включения		
2	ОПИСАНИЕ		Изготавливаются из следующих материалов: - Вариант №1 • Внутреннее уплотнение: коррозионностойкий металлокерамический твердый сплав WCCR/WCCR • Наружное уплотнение: коррозионностойкий металлокерамический твердый сплав WCCR/WCCR - Вариант № 2 • Внутреннее уплотнение: коррозионностойкий металлокерамический твердый сплав WCCR/WCCR • Наружное уплотнение: карбид кремния RSiC/RSiC
3	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
3.1		шт	
4	Приложение: фото	лист.	на 2-х листах в 1 экз.

ФИО Ответственного	Чернышев Викентий Александрович
Должность:	И.о.начальника Сектора КНС
Телефон/Факс:	8 9878196192
Электронный адрес:	chernyshev_va@volcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	Главный инженер Прасолов Тарас Константинович
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	