ТАБЛИЦА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ПО Т.П. 902- 09 -22.84 ал. II, ал VI

N колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям	Марка колодца	Полная глубина колодца по профилю Hмм	Диаметр колодца Dк мм	Глубина лотка, мм	Высота рабочей части, мм	Высота перепада, мм	Диаметр стояка, мм	Высота горловины мм	Расход материалов: Объем бетона на лоток, мм	Днище: ПН 10	ПН 15	ПН 20	Рабочая часть: КС 10.6	КС 10.9	КС 15.6	КС 15.9	КС 20.6	КС 20.9	Плита перекрытия: 1ПП10-1	1 ПП 10-2	1ПП 15-1 / ЗПП 15-1	ЗПП 15 - 2	Горловина: КО 6	ПО -10	КС 7.3	КС 10.6 / КС 10.9	КС 7.9	кирпичная кладка ряды	Тип люка	Стремянка	Гидроизоляция
К2																															
32	III	КСЛ-2	1600	1000	200	900	--	--	500	0.36	1				1						1			2					Т	С1-01	-
35	III	КСЛ-2	1690	1000	200	900	--	--	590	0.36	1				1						1			3					Т	С1-01	-
37	III	КСЛ-2	1870	1000	200	900	--	--	770	0.36	1				1					1				1		1		2	Л	С1-01	-
40	III	КСП-14	2710	1000	350	1500	--	--	860	0.52	1			1	1					1				1		1		3	Л	С1-03	-
41	III	КСУ1-8	2200	1000	350	1200	--	--	650	0.49	1			2						1				1		1			Л	С1-02	-
42	III	КСУ1-8	2100	1000	350	1200	--	--	550	0.49	1			2						1				1				3	Л	С1-02	-
43	III	КСЛ-2	1670	1000	200	900	--	--	570	0.36	1				1						1			2					Т	С1-01	-
																															-

ТАБЛИЦА ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ ПО Т.П. 902- 09 -46.88 ал. III

N колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям	Марка колодца	Полная глубина колодца по профилю Hмм	Диаметр колодца Dк мм	Высота монолитной части h б, мм	Высота рабочей части H р, мм	Высота горловины мм	Расход материалов: Монолитный бетон В 15, м3	Днище: ПН 10	ПН 15	ПН 20	Рабочая часть: КС 10.6	КС 10.9	КС 15.6	КС 15.9	КС 20.6	КС 20.9	Плита перекрытия: 1ПП10-1	1 ПП 10-2	1ПП 15-1 / ЗПП 15-1	ЗПП 15 - 2	Горловина: КО 6 / ПО10	ПДО6	КС 7.3 / КС 10.3	КС 10.6	КС 7.9 / КС 10.9	кирпичная кладка ряды	Тип люка	Стремянка, кг: Скобы, шт	Сборный железобетон В 15,м3	Монолитный бетон В3,5 (подготовка), м3	Гидроизоляция стен, днище, м3
К2											0.38		0.24	0.265				0.1	0.1	0.21	0.27	0.02	0.85	0.05	0.16	0.24						
31	III	ДКС.Л	3760	1500	800	1800	1760	1.05		1				2				2			1					2			Л	- / 6	1.64	0.31	-
33	III	ДКСП	3810	1500	800	1800	1810	1.05		1				2				2			1					2			Л	- / 6	1.64	0.31	-
34	III	ДКСП	3800	1500	800	1800	1800	1.07		1				2				2			1					2			Л	- / 6	1.64	0.31	-
36	III	ДКСП	3490	1500	800	1800	1490	1.07		1				2					1			1		1			1		т	- / 6	2.37	0.31	-
39	III	ДКСП	2540	1500	800	1500	840	1.07		1			1								1	1	1	1					т	- / 6	1.81	0.31	-
38	III	ДКСУ1	2740	1500	800	1800	740	1.05		1				2							1	1	1	1					Т	/ 6	2.1	0.31	-
																																-

ТАБЛИЦА ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ по Т.П. 902-09-46.88 ал.II

N колодца по плану	N схемы по типовому проекту	Марка колодца	Диаметр колодца Dк мм	Высота колодца	Отметки: Верха решетки	Лотка колодца	Тип решетки	Строительные конструкции. Сборные железобетонные элементы: ПН 10	КЦП2-7	КС 7.3	КС 7.9б	КС 7.9	Монолитный бетон В 15, м3, h б=260 мм	Монолитный бетон лотка В 15, м3	Примечание
Д-9	II	ДК-23	700	1440	113.20	111.76	ДБ	1	1	1	1			0,03	
Д-10	II	ДК-24	700	1740	111.80	110.06	ДБ	1	1	2	1			0,03	
Д-11	II	ДК-26	700	2340	112.24	110.80	ДБ	1	1	1	1	1		0,03	
Д-12	II	ДК-23	700	1440	111.88	110.44	ДБ	1	1	1	1			0,03	
Д-13	II	ДК-23	700	1440	111.85	110.41	ДБ	1	1	1	1			0,03	

						10637 / 6 - II - 15 - НВК.В1
						Г.Тольятти. Центральный район, ул.Банькина II этап строительства объектов: жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 15, трансформаторная подстанция (ТП-21)
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Нач. отд.		Негуляева				Наружные сети водоснабжения и канализации — Стадия: Р; Лист: 14; Листов:
Провер.		Негуляева				
Разраб.		Смехота				Таблица канализационных колодцев (К2) — ООО "ВОЕНПРОЕКТ" г. Тольятти Свидетельство N П1-23-1-0318 от 13.02.2013
Н.контр.		Негуляева				

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N
1118