В1



Отметка низа или лотка трубы	109.05		109.10		109.14	109.16 / 109.16	109.17 / 110.17	110.20
Проектная отметка земли	112.25				112.48	112.64		112.70
Натуральная отметка земли								
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы полиэтиленовые ПЭ80 SDR 13,6 160х11.8"питьевая" ГОСТ 18599–2001*							
Основание	Трамбование грунта основания на глубину 0.3 м до плотности сухого грунта не менее 1.65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя. Основание – грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта с засыпкой песком средней крупности на всю глубину от дна траншеи до низа дорожной одежды с послойным уплотнением К 0.95							
Уклон / Длина	0.001				112.90		0.005 / 1.0 / 5.6	
Расстояние	105,40				14,10			
Номер колодца, точки, угла поворота	ПГ–7				УГ.14		ПГ–6	

Трамбование грунта основания на глубину 0.8 м до плотности сухого грунта не менее 1.65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя. Основание – грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта с засыпкой песком средней крупности на высоту верх труб плюс 0.3 м, остальное – местн. грунтом с повыш. степ. уплотн. с.3.008.9-6/86.0-27 л.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	10637 / 6 - II - 15 - НВК.В1			
						г. Тольятти, Центральный район, ул. Банькина II этап строительства объектов: жилой дом переменной этажности с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 15, трансформаторная подстанция (ТП-21)			
						Наружные сети водоснабжения и канализации	Стадия	Лист	Листов
							Р	4	
Нач. отд.		Негуляева				Профиль сети В 1	ООО "ВОЕНПРОЕКТ" г. Тольятти Свидетельство N П 1-23-1-0318 от 13.02.2013		
Провер.		Смехота							
Разраб.		Баканова							
Н.контр.		Негуляева							

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв.N
1118		