

Отметка низа или лотка трубы	110.70	110.65	110.48	110.50	110.64	110.65	110.68	
Проектная отметка земли	112.45	112.44	112.07		112.83		113.00	
Натуральная отметка земли								
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба "Корсис" ДN160 SN4 ТУ 2248-001-73011750-2005							
Основание	**							
Уклон / Длина	27.34 / 0.008		0.008 / 24.19					
Расстояние	6,13	21,21	19,61		4,58			
Номер колодца, точки, угла поворота	40	35	34		36	37		

Отметка низа или лотка трубы	110.33	110.49	110.57	110.92	110.95	111.10
Проектная отметка земли	112.45		113.24		113.44	113.40
Натуральная отметка земли						
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба "Корсис" ДN160 SN4 ТУ 2248-001-73011750-2005			10637/6-II-15Б-ВК		
Основание	**					
Уклон / Длина	0.008 / 29.90			9,25 / 0.02		
Расстояние	29.90			2,0	7,25	
Номер колодца, точки, угла поворота	32		33	13(КК)	15Б	

**Трамбование грунта основания на глубину 0.8 м до плотности сухого грунта не менее 1.65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя. Основание – грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта с засыпкой песком средней крупности на высоту верх труб плюс 0.3 м, остальное – местн. грунтом с повыш. степ. уплотн. с.3.008.9-6/86.0-27 л.1, под автодорогами – засыпка песком крупным или средней крупности на всю глубину траншеи с послойным уплотнением К 0,95.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Нач. отд.	Негуляева				
Провер.	Смехота				
Разраб.	Баканова				
Н.контр.	Негуляева				

10637 / 6 - II - 15 - НВК.В1

г. Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина II этап строительства объектов: жилой дом переменной этажности с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 15, трансформаторная подстанция (ТП-21)

Наружные сети водоснабжения и канализации

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Профили сетей К1

ООО "ВОЕНПРОЕКТ" г. Тольятти Свидетельство N П 1-23-1-0318 от 13.02.2013

Инв. N подл. 1118 | Подпись и дата | Взам. инв.N