ТАБЛИЦА ВОДОПРОВОДНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ ПО Т.П. 901- 09 -11.84 ал VI

N колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям	Диаметр трубопроводов, мм Ду	dy	N схемы узла	Размеры колодца, мм А	Б	Полная глубина колодца по профилю Hмм	Высота рабочей части, мм	Высота горловины с перекрытием, мм	Расход материалов: Объем бетона на упоры, м	Объем бетона на рабочую часть, м	Днище ТПР: П 1	П 2	П 3	П 4	П 5	П 6	П 7	П 8	Альбом V: П 19	П 20	Плита перекрытия: П 21	П 24	П 25	П 26	П 29	Горловина: КО 6	ПО -10	КС 7.3	КС 7.9	КС 10.6	кирпичная кладка, ряды	Бетон, м	Тип люка	Стремянка	Гидроизоляция
КАМ.4	В-1	150	2ф100		2500	2000	3430	2400	1030		5.10	1										2					2х1		2х2					2хТ	С-6	нет

Кам.4

План



Раскладка плит перекрытия



Разрез 1-1



Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Негуляева			
Провер.		Негуляева			
Разраб.		Смехота			
Н.контр.		Негуляева			

10637 / 6 - II- 15 - НВК.В1

Г.Тольятти, Центральный район, ул.Банькина II этап строительства объектов: жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 15, трансформаторная подстанция (ТП-21)

Наружные сети водоснабжения и канализации

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

Таблица водопроводных прямоугольных колодцев. Камера 4

ООО "ВОЕНПРОЕКТ" г. Тольятти Свидетельство N П1-23-1-0318 от 13.02.2013

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 1118