В1



Отметка низа или лотка трубы	109.05, 109.01, 108.95, 108.86, 108.82, 108.84, 108.87, 108.90, 108.97, 109.52, 109.55, 109.57, 109.60, 108.62, 108.58
Проектная отметка земли	112.25, 112.00, 111.75, 111.92, 111.85, 111.95, 112.02, 112.00, 112.00, 112.10
Натуральная отметка земли	
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы полиэтиленовые ПЭ80 SDR 13,6 160х11.8 "питьевая" ГОСТ 18599-2001*
Основание	Трамбование грунта основания на глубину 0.3 м до плотности сухого грунта не менее 1.65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя. Основание - грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта с засыпкой песком средней крупности на всю глубину от дна траншеи до низа дорожной одежды с послойным уплотнением К 0.95; Ест.
Уклон / Длина	0,018 / 10,6; 0,001 / 39.75; 0,0057 / 135.93; 0,01 / 3.60
Расстояние	50.35, 8.15, 4,7, 12.90, 95.83, 5.65, 8.70, 3.60
Номер колодца, точки, угла поворота	ПГ-7, кам.4, УГ.18, УГ.17, ПГ-8, УГ.16, УГ.15, ПГ-3, кам.4, МК-1

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	10637 / 6 - II - 15 - НВК.В1
						г. Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина II этап строительства объектов: жилой дом переменной этажности с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 15, трансформаторная подстанция (ТП-21)
Нач. отд.		Негуляева				Наружные сети водоснабжения и канализации; Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Провер.		Смехота				
Разраб.		Баканова				Профиль сети В 1
Н.контр.		Негуляева				ООО "ВОЕНПРОЕКТ" г. Тольятти Свидетельство N П 1-23-1-0318 от 13.02.2013

Инв. N подл. 1118 | Подпись и дата | В зам. инв.N